

| Thời gian | COD tập trung (mg/L) | Lưu lượng đầu ra (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h) | Lưu lượng đầu vào_ số 2 (m ³ /h) | N-NH4 (mg/L) | Nhiệt độ (°C) | TSS tập trung (mg/L) | pH tập trung |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|---------------|----------------------|--------------|
| 01/03/2026 | 39,87 | 75,20 | 25,90 | 55,38 | 1,22 | 32,45 | 7,59 | 7,29 |
| 02/03/2026 | 37,55 | 90,50 | 42,47 | 72,42 | 1,14 | 32,47 | 6,26 | 7,26 |
| 03/03/2026 | 34,74 | 86,62 | 57,13 | 73,85 | 0,92 | 31,14 | 5,35 | 7,25 |
| 04/03/2026 | 28,01 | 138,93 | 36,73 | 120,82 | 0,55 | 27,01 | 3,76 | 7,51 |
| 05/03/2026 | 26,15 | 92,45 | 31,20 | 99,34 | 0,55 | 28,18 | 2,02 | 7,46 |
| 06/03/2026 | 25,14 | 110,68 | 49,56 | 92,25 | 0,54 | 26,49 | 0,72 | 7,68 |
| 07/03/2026 | 25,83 | 152,46 | 60,77 | 116,00 | 0,56 | 25,53 | 1,49 | 7,81 |
| 08/03/2026 | 26,97 | 119,94 | 30,00 | 98,19 | 0,61 | 25,84 | 1,82 | 7,67 |
| 09/03/2026 | 21,12 | 53,17 | 28,41 | 57,08 | 0,36 | 26,10 | 1,33 | 7,43 |
| 10/03/2026 | 28,75 | 138,77 | 57,95 | 113,89 | 0,83 | 28,58 | 4,63 | 7,43 |
| 11/03/2026 | 27,11 | 88,58 | 34,29 | 32,97 | 0,83 | 28,36 | 3,45 | 7,48 |
| 12/03/2026 | 30,34 | 152,56 | 72,08 | 24,71 | 1,07 | 28,42 | 4,70 | 7,62 |
| 13/03/2026 | 37,64 | 142,66 | 48,94 | 118,48 | 1,64 | 32,74 | 7,76 | 7,46 |
| 14/03/2026 | 37,41 | 141,70 | 65,28 | 93,47 | 1,73 | 32,82 | 6,97 | 7,45 |
| 15/03/2026 | 36,73 | 112,22 | 20,80 | 92,50 | 1,82 | 32,81 | 5,89 | 7,38 |
| 16/03/2026 | 39,25 | 62,81 | 45,90 | 49,59 | 2,13 | 32,11 | 7,07 | 7,43 |
| 17/03/2026 | 32,89 | 125,71 | 58,36 | 103,60 | 3,78 | 29,81 | 7,10 | 7,28 |
| 18/03/2026 | 25,03 | 151,92 | 59,28 | 119,86 | 1,90 | 29,42 | 6,77 | 7,21 |
| 19/03/2026 | 25,41 | 146,83 | 54,23 | 117,24 | 1,48 | 32,67 | 9,57 | 7,19 |
| 20/03/2026 | 35,12 | 125,46 | 31,40 | 117,09 | 1,55 | 32,58 | 10,23 | 7,24 |
| 21/03/2026 | 25,70 | 136,72 | 41,06 | 116,70 | 1,60 | 32,63 | 10,53 | 7,21 |
| 22/03/2026 | 25,34 | 75,47 | 0,39 | 78,42 | 1,74 | 29,54 | 8,31 | 7,31 |
| 23/03/2026 | 26,17 | 76,56 | 36,71 | 65,50 | 1,98 | 30,53 | 7,63 | 7,29 |
| 24/03/2026 | 29,63 | 130,33 | 34,70 | 119,90 | 2,19 | 29,14 | 7,45 | 7,36 |
| 25/03/2026 | 27,24 | 144,81 | 46,70 | 119,44 | 1,69 | 32,49 | 10,73 | 7,18 |
| 26/03/2026 | 27,14 | 136,35 | 37,36 | 120,24 | 1,83 | 32,87 | 10,37 | 7,18 |
| 27/03/2026 | 26,30 | 139,70 | 43,44 | 120,30 | 1,81 | 32,94 | 10,37 | 7,13 |
| 28/03/2026 | 24,51 | 141,17 | 41,73 | 121,95 | 1,87 | 32,48 | 10,21 | 7,12 |
| 29/03/2026 | 25,55 | 123,16 | 14,93 | 112,12 | 2,01 | 31,25 | 9,52 | 7,21 |
| 30/03/2026 | 28,36 | 57,34 | 33,94 | 57,38 | 2,10 | 32,97 | 9,69 | 7,12 |
| 31/03/2026 | 30,29 | 106,97 | 38,90 | 100,48 | 2,61 | 31,20 | 10,78 | 7,14 |
| QCVN 40:2011, cột B, Kq=0,9; Kf = 0,9 | 60,75 | - | - | - | 4,05 | 40 | 40,5 | 6-9 |