

Thời gian	COD tập trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 2 (m³/h)	N-NH4 (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	TSS tập trung (mg/L)	pH tập trung
01/06/2026	27,58	92,28	35,16	86,98	1,57	33,36	7,85	7,12
02/06/2026	29,63	169,34	76,01	112,49	1,61	33,19	9,03	7,10
03/06/2026	29,79	160,65	77,23	114,17	1,55	33,51	11,14	7,12
04/06/2026	30,12	134,45	38,94	113,65	1,75	33,94	9,15	7,14
05/06/2026	27,92	131,19	55,79	87,58	2,03	34,02	12,55	7,20
06/06/2026	21,38	116,97	61,44	59,60	1,58	33,76	6,84	7,16
07/06/2026	20,26	63,70	9,39	47,30	1,46	33,42	4,08	7,13
08/06/2026	15,16	95,13	34,44	100,06	1,03	28,17	2,96	7,37
09/06/2026	12,89	94,49	46,96	72,20	1,09	29,07	2,35	7,35
10/06/2026	18,12	133,33	56,92	101,24	1,63	31,41	4,55	7,23
11/06/2026	17,23	132,56	54,48	95,02	1,45	29,48	4,82	7,31
12/06/2026	13,47	107,86	47,97	68,98	1,13	30,46	3,17	7,23
13/06/2026	19,74	107,70	45,28	77,67	1,65	32,44	5,15	7,18
14/06/2026	21,44	54,44	19,73	39,23	2,56	32,71	4,55	7,15
15/06/2026	14,73	95,94	20,56	83,14	1,51	29,11	2,32	7,22
16/06/2026	17,10	134,68	34,00	111,90	1,38	27,76	1,79	7,32
17/06/2026	14,55	110,66	36,98	81,77	1,39	30,84	2,74	7,13
18/06/2026	25,50	137,02	43,55	109,13	2,46	32,94	7,60	7,05
19/06/2026	24,67	126,76	20,49	105,39	2,42	31,50	5,99	7,11
20/06/2026	24,56	103,63	35,51	78,90	2,10	33,06	6,06	7,07
21/06/2026	24,02	66,16	20,07	60,75	2,11	33,26	5,32	6,98
22/06/2026	24,37	107,81	34,87	82,32	2,15	32,78	5,52	6,95
23/06/2026	23,48	123,39	41,67	101,95	2,50	32,73	5,58	6,98
24/06/2026	24,85	110,49	28,03	96,38	2,85	32,84	4,65	6,95
25/06/2026	30,73	119,86	34,66	86,20	2,73	32,89	15,07	6,97
26/06/2026	25,92	143,65	40,28	110,53	1,33	33,19	9,52	7,01
27/06/2026	25,32	269,13	41,39	77,24	1,33	32,92	8,53	7,04
28/06/2026	24,78	216,56	12,97	56,17	1,61	31,53	6,47	7,01
29/06/2026	24,03	245,54	31,59	97,34	1,31	32,21	9,03	6,94
30/06/2026	23,18	134,67	59,04	90,65	1,28	32,24	8,49	6,99
QCVN 40:2011, cột B, Kq=0,9; Kf = 0,9	60,75	-	-	-	4,05	40	40,5	6-9