

Thời gian	COD tập trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 2 (m³/h)	N-NH4 (mg/L)	Nhiệt độ (°C)	TSS tập trung (mg/L)	pH tập trung
01/08/2026	19,17	133,34	26,06	115,85	1,22	32,91	9,19	7,19
02/08/2026	18,92	131,90	23,44	108,56	1,23	33,05	8,13	7,19
03/08/2026	19,92	132,19	49,86	95,13	1,27	32,62	9,54	7,15
04/08/2026	20,24	129,01	46,60	93,30	1,30	32,42	8,85	7,13
05/08/2026	20,00	125,64	49,87	84,23	1,39	32,95	7,09	7,10
06/08/2026	17,11	153,33	57,48	105,99	1,27	30,21	5,55	7,25
07/08/2026	18,50	155,54	52,37	113,46	1,36	31,28	6,05	7,33
08/08/2026	21,38	181,69	79,99	113,71	1,51	33,51	7,56	7,23
09/08/2026	21,63	140,81	34,08	108,98	1,52	33,16	8,29	7,24
10/08/2026	21,12	123,81	29,39	102,47	1,58	32,58	8,18	7,22
11/08/2026	22,07	140,03	35,29	113,01	1,80	32,11	8,60	7,17
12/08/2026	21,45	139,99	39,45	112,02	1,30	31,34	9,54	7,33
13/08/2026	24,07	125,77	64,53	97,57	0,69	32,49	9,09	7,27
14/08/2026	20,50	106,96	31,09	86,29	0,54	31,00	6,93	7,32
15/08/2026	24,70	161,38	61,76	111,16	0,72	33,17	7,99	7,27
16/08/2026	24,30	111,43	36,63	88,25	0,66	32,96	9,44	7,33
17/08/2026	21,10	87,75	28,25	78,97	1,01	32,54	7,77	7,23
18/08/2026	14,55	130,93	25,38	115,10	0,47	29,44	3,31	7,28
19/08/2026	24,01	144,68	45,28	114,37	0,80	32,20	8,59	7,26
20/08/2026	19,93	152,36	64,11	93,47	0,51	30,18	5,29	7,39
21/08/2026	23,62	174,53	85,72	108,86	0,73	32,70	8,46	7,32
22/08/2026	22,68	160,11	64,12	108,51	0,71	32,78	8,51	7,28
23/08/2026	21,06	109,02	16,13	89,29	0,69	32,85	5,86	7,22
24/08/2026	22,45	108,20	38,10	88,71	0,66	32,30	6,60	7,17
25/08/2026	23,83	121,85	42,24	89,08	0,66	32,09	5,47	7,15
26/08/2026	24,50	120,39	48,87	87,64	0,75	32,17	5,78	7,12
27/08/2026	24,96	137,69	58,78	89,00	0,77	32,34	5,95	7,09
28/08/2026	24,48	106,00	39,97	79,03	0,78	32,22	4,70	7,14
29/08/2026	26,54	124,39	34,21	96,07	0,81	31,96	5,60	7,19
30/08/2026	26,28	102,07	6,53	71,88	0,79	31,89	4,75	7,17
31/08/2026	26,20	51,55	2,99	70,32	0,78	31,54	3,32	7,15
QCVN 40:2011, cột B, Kq=0,9; Kf = 0,9	60,75	-	-	-	4,05	40	40,5	6-9