CÔNG TY CP PT KCN TÍN NGHĨA **BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG - HT XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN TAM PHƯỚC**

THÁNG 10 NĂM 2026

Thời gian	COD tập trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m^3/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 2 (m^3/h)	N-NH4 (mg/L)	Nhiệt độ (^oC)	TSS tập trung (mg/L)	pH tập trung
01/10/2026	20,14	131,81	47,97	100,24	1,22	31,13	4,18	7,15
02/10/2026	20,55	139,72	48,97	107,82	1,23	31,25	4,37	7,19
03/10/2026	20,26	135,91	34,11	103,33	1,27	31,16	4,30	7,18
04/10/2026	20,27	58,79	0,68	63,51	1,30	31,18	3,41	7,18
05/10/2026	21,34	92,77	28,86	85,96	1,39	31,10	3,51	7,10
06/10/2026	23,99	135,42	55,13	96,94	1,27	31,21	3,92	7,14
07/10/2026	24,44	121,63	47,66	95,61	1,36	31,40	3,74	7,26
08/10/2026	22,99	115,33	48,84	83,72	1,51	29,72	3,61	7,38
09/10/2026	23,41	103,13	59,69	74,70	1,52	30,82	3,35	7,39
10/10/2026	26,65	123,92	52,66	86,11	1,58	31,08	4,32	7,41
11/10/2026	24,40	89,42	-	85,60	1,80	31,14	3,84	7,28
12/10/2026	22,90	81,61	25,10	84,03	1,30	31,22	4,77	7,26
13/10/2026	12,72	92,37	37,00	74,15	0,69	30,88	3,42	7,31
14/10/2026	17,95	142,59	53,56	107,86	0,54	31,71	4,10	7,36
15/10/2026	16,70	105,78	43,56	78,81	0,72	31,93	4,38	7,39
16/10/2026	18,09	119,26	46,28	91,67	0,66	32,15	3,30	7,39
17/10/2026	18,18	123,90	35,27	101,30	1,01	32,34	4,27	7,40
18/10/2026	19,23	103,04	52,87	64,17	0,47	32,06	4,19	7,42
19/10/2026	20,77	65,89	52,92	66,32	0,80	31,36	2,29	7,39
20/10/2026	20,97	79,99	36,66	83,25	0,51	30,08	2,88	7,17
21/10/2026	19,33	144,11	54,11	108,75	0,73	31,90	3,27	7,14
22/10/2026	19,03	146,96	56,64	109,56	0,71	32,29	3,47	7,15
23/10/2026	19,13	155,17	63,03	108,90	0,69	32,49	3,35	7,18
24/10/2026	20,94	108,43	41,55	84,70	0,66	32,65	3,54	7,18
25/10/2026	20,83	142,34	45,10	108,49	0,66	32,46	3,53	7,22
26/10/2026	20,47	97,94	50,30	77,61	0,75	32,01	2,99	7,20
27/10/2026	22,20	134,52	65,15	93,37	0,77	31,66	2,96	7,21
28/10/2026	22,80	98,33	48,61	95,83	0,78	30,17	5,26	7,30
29/10/2026	23,47	153,01	88,89	91,24	0,81	32,59	4,89	7,23
30/10/2026	23,00	144,38	46,27	113,43	0,79	32,94	3,96	7,22
31/10/2026	23,85	157,52	61,71	114,23	0,78	33,10	4,20	7,26
QCVN 40:2011, cột B, Kq=0,9; Kf = 0,9	**60,75**	**-**	**-**	**-**	**4,05**	**40**	**40,5**	**6-9**